

Подрядчик:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Утверждаю:

Главный инженер АО «УТЗ»

А. В. Варлаков

Техническое задание

Монтаж трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения корпуса № 5 в высотной части.

1. Характеристика объекта:
  - 1.1. Трубопровод ХВС по периметру высотной части корпус № 5 с задвижками, и врезками различного диаметра (труба на высоте 15-20 метров).
2. Цель производства работ:
  - 2.1. Замена трубопровода хозяйственно-питьевого водоснабжения, для осуществления подачи холодной воды в корпус № 5.
3. Содержание работы:
  - 3.1. Монтаж инженерных сетей в соответствии с техническим заданием.
  - 3.2. Монтаж задвижек, опор, врезок.
4. Требования к выполняемым работам:
  - 4.1. Соответствовать требованиям
    - СП 30.13330.2012 «Внутренний водовод и канализация здания»;
    - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
    - технике безопасности при производстве данного вида работ.
  - 4.2. Гарантийные обязательства в течение 12 месяцев на поставляемый материалы и качество выполняемой работы (**материалы подрядчика**).
5. Состав работ:
  - 5.1. Разработка плана ППР и согласование с заказчиком.
  - 5.2. Прокладка стальных водопроводных труб хозяйственно-питьевого водоснабжения Ду 219 – 756 метров, монтаж врезок Ду-25,32,50, 76,89, 108, 159,250,400, (по согласованию с заказчиком) с гидравлическим испытанием.
  - 5.3. Монтаж запорной арматуры
  - 5.4. Монтаж задвижки Ду 200мм, Ду250 мм, Ду150мм;
  - 5.10. Монтаж опорных конструкций для крепления трубопровода – 126 шт,
  - 5.11. Установка и разборка инвентарных лесов;
  - 5.12. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения;
  - 5.13. Сдача работ Заказчику и подписание Акта выполненных работ.
6. Срок проведения работ:
  - 6.1. В течение 60 календарных дней с момента подписания договора.
7. Требования к оплате:
  - 7.1. 2.50 % аванс в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора обеими сторонами, 50 % окончательный расчёт по договору в течение 10 рабочих дней с момента подписания Актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

Главный энергетик

В.Ю. Небов

исп. Дементьева Е.В.  
тел. +7(909)703-86-31